



**LEGENDA:**

- NOVÝ STAV:
- SO 02 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ TĚŠETICE
  - SO 02 SPLAŠKOVÉ TLAKOVÉ PODRUŽNÉ ŘÁDY
  - ČS = DOMOVNÍ ČERPAČÍ STANICE (JÍMKY)
  - SO 01 KANALIZACE JEDNOTNÁ STAVAJÍCÍ - VYMLOŽKOVANÍ

- STAVAJÍCÍ STAV:
- STAVAJÍCÍ KANALIZACE
  - VODOVOD
  - STL PLVNODOD A STL PLVNODODNÍ PŘÍPOJKY
  - SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - MÍSTNÍ SÍŤ
  - SPĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - DÁLKOVÉ KABELY
  - KABELOVÉ VEDENÍ NN
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VVN

**POZNÁMKA:**

PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI JS  
JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDALENOSTI MEZI PLOCHY POTRUBÍ PODLE ČSN 73 6005

**UPOZORNĚNÍ**

ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE POUZE INFORMAČNÍ  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ  
VYTŘEČENÍ S SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍŤÍ  
VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BYT PROVEDENY RUKOČNĚ

**SOURAŘNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.**

Akce:	<b>ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚŠTÍN</b>	ING. PETR POŠŤUKA Al. v oboru vodohospodářských staveb Abezpečná 662/26, 783 55 Izeva nad Kloučemi 002 771 60 51 V odvětvových a projektových ústavách
Objekt:	SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TĚŠETICE	
Vypracoval:	Ing. Petr Pošťuka	Formát: A4
Ing. Jana Strylová	Ing. Petr Pošťuka	Stupeň dok.: DSP
Kroj.: Olomoucký		Datum: 11/2009
Investor: Svoztek obcí Těšetice a Ústín		Měřítko: Vkr. č.: 1 : 500 F.2.2.2.a)3.
Obsah :	<b>SITUACE č. 3</b>	