



KLAD LISTU
SITUACE č.:

LEGENDA:

NOVÝ STAV:
 --- SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ RATAJE
 --- SO 03 SPLAŠKOVÉ TLAKOVÉ PODRUŽNÉ RÁDY
 --- ČS = DOMOVNÍ ČERPADLÍ STANICE (JIMKA)

STAVAJÍCÍ STAV:
 --- STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 --- VODOVOD
 --- STL PLYNOVODŮ A STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
 --- SPELŮVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - MÍSTNÍ SÍTĚ
 --- SPELŮVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - DÁLKOVÉ KABELY
 --- KABELOVÉ VEDENÍ NN
 --- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 --- NADZEMNÍ VEDENÍ VN

POZNÁMKA:
 Při souřadění a krájení projektovaného potrubí s ostatními sítěmi je nutno dodržet minimální vzdálenosti potrubí podle ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ
 Zkrácení podzemních vedení inženýrských sítí je pouze informativní. Před zahájením stavebních prací je investitor stavby povinen zjistit přesné výkopy v blízkosti vedení a musí být provedeny ručně

SOURADNICOVÝ SYSTÉM JTSK - VYŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

Autorecena:	ING. PETR POŠŤILKA
Objekt:	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCE TĚŠETICE A USTNÍ
Objekt:	SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE RATAJE
Vypracoval:	Zadiprjektant:
Ing. Hana Strýbová	Ing. Petr Pošťilka
Kvalif.: Inženýrský	Famčič: 12A4
Investor: Sborček obce Těšetice a Ústín	Stupeň dok.: DSP
Datum: 11/2009	Wřířivice: 11/2009
Škála: 1 : 500	Wřířivice: E.23.2a12