



LEGENDA:

- NOVÝ STAV:
- SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ RATAJE
 - SO 03 SPLAŠKOVÉ TLAKOVÉ PODRUŽNÉ RADY
 - ČS = DOMOVNÍ ČERPAČÍ STANICE (JIMKA)

STÁVAJÍCÍ STAV:

- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD A STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - MÍSTNÍ SÍŤ
- SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - DALŠOVÉ KABELY
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VVN

POZNÁMKA:

PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI LIS JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI POVRCHY POTRUBÍ PODLE ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ

ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTČENÍ IS SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍŤÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BYT PROVEDENY RUČNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

AKCE: ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN		ING. PETR POŠŤULKA <small>AI v oboru vodohospodářských staveb Atestace č. 523/02, 471 801 801 V odnošopodřídké, Lizeňské a Projekční kancelář</small>	
Objekt: SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE RATAJE	Zodp.projektant:	Číslo zok.:	-
Vypracoval:	Ing. Hana Strýjová	Formát:	5A4
Kraj: Olomoucký	Ing. Petr Pošťulka	Slupeň dok.:	DSP
Investor: Svazek obcí Těšetice a Ústín	Datum: 11/2009	Výkr. č.:	F.2.3.2.a)5.
Obsah: SITUACE č.5	Měřtko: 1 : 500		